x

Сведения о проведении плановых и внеплановых проверок учреждений социального обслуживания контрольно-надзорными органами

№ п/п	Наименование учреждения (адрес объекта (на котором проводились проверки)	ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ								СИНТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ								АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ								ФИО и телефон лица, ответственного за внесение данных
		Наименование проверяющей организации ,№ и дата предписания, представления, акта	Наименование выявленных нарушений, согласно выданным предписаниям, представлениям и актам	Срок устранения	Количество нарушений	Количество устраненных нарушений	Документальное подтверждение устранения нарушений (регистрационные номера писем , направленных контролирующим органам и их ответов)	Количество неустраненных мероприятий (причины и сроки устранения	Средства (при наличии) затраченные на устранение нарушений, руб	Наименование проверяющей организации ,№ и дата предписания, представления, акта	Наименование выявленных нарушений, согласно выданным предписаниям, представлениям и актам	Срок устранения	Количество нарушений	Количество устраненных нарушений	Документальное подтверждение устранения нарушений (регистрационные номера писем , направленных контролирующим органам и их ответов)	Количество неустраненных мероприятий (причины и сроки устранения	Средства (при наличии) затраченные на устранение нарушений, руб	Наименование проверяющей организации ,№ и дата предписания, представления, акта	Наименование выявленных нарушений, согласно выданным предписаниям, представлениям и актам	Срок устранения	Количество нарушений	Количество устраненных нарушений	Документальное подтверждение устранения нарушений (регистрационные номера писем , направленных контролирующим органам и их ответов)	Количество неустраненных мероприятий (причины и сроки устранения	Средства (при наличии) затраченные на устранение, руб	
40	БУ ХМАО-Югры "Ханты-Мансийский комплексный центр социального обслуживания населения" «Аналитика квартира для оленевов приусадебная» Лесная 45	ОНД по г. Ханты-Мансийску и району №2211 от 30.08.2021	1. Система автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС) не контролируется с общего пожарного поста объекта защиты. (АУПС 1 очи 2-го этажа «Блок А» находится в автоматическом режиме работы и установной прибора приёмно-контрольного пожарного на посту охраны 1 -го этажа). 2. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) не обеспечивает оповещения людей с помощью электросирены, расположенной с постоянным или временным пребыванием людей, а также безопасную эвакуацию людей объекта защиты. 3. На объекте защиты печатные пожарные извещатели установлены с нарушением требований нормативных документов по пожарной безопасности. (Допущена установка пожарных извещателей на плитах подвесного потолка, но извещатели внутрий конструкций).	01.07.2025	3	-	Велутся работы по замене системы пожарной сигнализации нашего объекта. По графику окончание работ во втором квартале 2025 года	3																			